

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương và Sông Tranh 2.

Kính gửi:

- Công ty Thủy điện Sông Bung;
- Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi;
- Công ty Thủy điện Sông Tranh.

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;

Căn cứ bản tin mưa lớn số: MLDR\_09/09h00/DBQG ngày 12/10/2023 của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia;

Căn cứ Bản tin cảnh báo mưa lớn phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia- Thu Bồn số: 10/VTHNDBML-TTBO ngày 12/10/2023 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ;

Căn cứ Bản tin cảnh báo lũ trên các sông ở các tunhr từ Nghệ An đến Quảng Ngãi số: CBLU\_30/09h00/DBQG ngày 12/10/2023 của của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia;

Căn cứ mực nước các hồ thủy điện lúc 13 giờ, ngày 12/10/2023 (Sông Bung 2: 587,26m; Sông Bung 4: 209,49m; A Vương: 349,92m, Đak Mi 4: 245,87m; Sông Tranh: 147,67m) và mực nước tại trạm thủy văn Hội Khách, mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa, mực nước tại trạm thủy văn Nông Sơn, mực nước tại trạm thủy văn Câu Lâu lúc 13 giờ, ngày 12/10/2023 đang ở mức dưới báo động 1.

Đề chủ động ứng phó, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương; Công ty Thủy điện Sông Tranh:

1. Chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8, điểm b Khoản 2 Điều 9 Quy trình 1865.

2. Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven

sông ở hạ du hồ chứa. Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

**3.** Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam để theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Đề nghị Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Tranh triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh Quảng Nam (b/cáo);
- Trưởng Ban Chỉ đạo QG về PCTT (b/cáo);
- Trưởng BCH PCTT&TKCN TP Đà Nẵng;
- Trưởng BCH PCTT&TKCN cấp huyện: Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn;
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn;
- Đài KTTV Trung Trung bộ;
- Đài KTTV Quảng Nam;
- BCH PCTT&TKCN Bộ Công Thương;
- BCH PCTT&TKCN Bộ NN&PTNT;
- BCH PCTT&TKCN Bộ GTVT;
- Các Sở: CT, TN&MT;
- Các Chủ hồ: Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6;
- Lưu: VT, VPTT.

**TL. TRƯỞNG BAN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**